

Ørnhøj Vandværk  
Bendt Mikkelsen  
Mosevænget 24A  
6973 Ørnhøj

## Ørnhøj Vandværk

### INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

26-01-2021

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Ørnhøj Vandværk 2020. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	6	2	0
På vandværk	1	1	0
Fra borer	0	1	0

#### ANALYSERESULTATER 2020

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	5,5	5,5	5,5	° dH	
pH	7,5	7,3	7,9		7 - 8,5
Nitrat	36	36	37	mg/l	< 50
Jern	<0,01	<0,01	<0,01	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	0,00048	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,26	0,26	0,26	µg/l	< 20
Flourid	<0,02	<0,02	<0,02	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	<1	<1	23	antal/ml	< 200

#### OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Nitrit	20-01-2020	0,011	0,01	mg/l	På vandværk

> = større end  
< = mindre end

Venlig hilsen  
Højvang Laboratorier A/S